

**LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o.**

Laboratorij
Stubička Slatina 26, 49243 Oroslavje, Hrvatska
Tel. ++385-(0)49-27-40-21; Fax. ++385-(0)49-27-40-04;
e-mail: ltm@ltm.hr; web: www.ltm.hr

**NB 2483****POTVRDA O RAZREDBI****PR-4200/17-1**

Proizvod: JEDNOKRILNA PROTUPROVALNA ZAOKRETNA VRATA „BLD1-III KLASA“

Podnositelj zahtjeva: BLOCK LOCK DOORS d.o.o., Jurja Gagarina 229/71, 11070 Novi Beograd, SRBIJA

Proizvođač: BLOCK LOCK DOORS d.o.o., Jurja Gagarina 229/71, 11070 Novi Beograd, SRBIJA

Osnovna obilježja proizvoda: Jednokrilna protuprovalna zaokretna vrata, naziva BLD1-III KLASA, sastavljena su iz dovratnika izrađenog od čeličnih cijevi i krila vrata. Nosiva cijevna konstrukcija vrata je izvedena iz čeličnih cijevi s jedne strane obloženih čeličnim limom te obostrano obloženih dekorativnim pločama i ispunjena kamenom vunom. Krilo vrata opremljeno je sigurnosnom bravom, čeličnim ojačanjima i klinovima. Proizvod se izrađuje i montira prema tehničkoj dokumentaciji br. 100.002/17.

Broj i datum izvještaja o ispitivanju: I-4200/17-1 od 12.12.2017.

Rok valjanosti potvrde o razredbi do: 12.12.2022.g.

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda ispitane u skladu s

HRN EN 1628:2016; HRN EN 1629:2016 i HRN EN 1630:2016

Vrata za pješake, prozori, ovještene fasade, rešetke i kapci - Otpornost na provalu – Metode ispitivanja za određivanje otpornosti pod statičkim i dinamičkim opterećenjem, priručnim alatom,

te se proizvod u skladu s

HRN EN 1627:2012

Vrata za pješake, prozori, ovještene fasade, rešetke i kapci – Otpornost na provalu – Zahtjevi i razredba

svrstava u

RAZRED RC3

Ova potvrda o razredbi vrijedi isključivo pod uvjetom da se proizvod izrađuje i ugrađuje prema uputstvu proizvođača koje mora biti usklađeno u svim detaljima s izvještajem o ispitivanju.

Akreditirana pravna osoba: LTM d.o.o., Stubička Slatina 26, Oroslavje, HRVATSKA

Akreditacija izdana od strane Hrvatske akreditacijske agencije: Klasa: 383-02/15-30/014
Urbrroj: 569-02/4-17-5
Datum: 15. Veljače 2017.

Broj akreditirane osobe: 1104

Stubička Slatina, 12.12.2017.



Odgovorna osoba

Tomislav Skušić, dipl. ing.